



Pan
Mariusz Kubiak
Radny Rady Miasta Zduńska Wola

Nasz znak: RM.0003.43.2019

Data: 30 kwietnia 2019 r.

Dotyczy: wniosku złożonego na VIII sesji Rady Miasta Zduńska Wola w dniu 18 kwietnia 2019 r. w sprawie cyt.:
„umiejscowienia studzienek kanalizacyjnych poza jezdnią”.

W nawiązaniu do wniosku złożonego na VIII sesji Rady Miasta Zduńska Wola w dniu 18 kwietnia 2019 r. informuję, że problem zapadniętych, chybotliwych pokryw studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej jest powszechnie znany i wynika z odmiennych właściwości materiałowych, fizycznych materiałów, z których zbudowana jest studnia i nawierzchnia drogowa. Na wybudowanych już sieciach kanalizacyjnych pod jezdnią, studnie nie można już przesunąć, wymagałoby to przebudowy całej sieci. Przy projektowaniu nowych ulic można zaprojektować kanalizację poza jezdnią, jeżeli pas drogowy jest dostatecznie szeroki i nie będzie to kolidowało z inną infrastrukturą podziemną oraz nasadzeniem drzew. Pod chodnikami, czy w pasie trawników najpierw umieszcza się linie energetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, wodociągowe, ciepłownicze a na końcu dopiero kanalizację sanitarną i deszczową.

Pod względem ekonomicznym i technologicznym dobrze jest umieszczać duże kanały deszczowe pod jezdnią. Nie zajmują wówczas większości szerokości chodnika, dając miejsce pod przyszłe instalacje, np. teleinformatyczne a także umożliwiają wykonanie krótkich przyłączy pod wpusty deszczowe. Wówczas linię takiej kanalizacji a co za tym idzie studnie, umieszcza się w pasie ruchu jezdni pomiędzy rozstawem kół samochodów. Reasumując, jeśli zagospodarowanie pasa drogowego nowych ulic pozwoli na wybudowanie linii kanalizacyjnych poza krawężnikami jezdni to będą one tam umieszczane.

Z poważaniem

Korrad Pokora
PREZYDENT MIASTA

Do wiadomości:

1. Biuro Rady Miasta Zduńska Wola
2. aa.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
ZASTĘPCA PREZYDENTA
Paweł Szewczyk
Piotr Borkiewicz
DYREKTOR BIURA
ROZWOJU I INWESTYCJI
Z up. PREZYDENTA MIASTA
Alina Kubiak
KIEROWNIK DZIAŁU
OCHRONY ŚRODOWISKA
Łukasz Włodarczyk
98-220 ZDUŃSKA WOLA, UL. STEFANA ŻŁOTNICKIEGO 12
SEKRETARIAT +48 43 825 02 01
CENTRALA +48 43 825 02 00
FAX +48 43 825 02 02