



Fundusze Europejskie
Pomoc Techniczna



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Załącznik nr 6 Regulaminu



Centrala

43 823 31 97
43 823 48 95
Fax 43 823 24 06

Prezes

43 823 96 77
43 823 39 56

Ujęcie wody nr 1

43 823 53 46

Ujęcie wody nr 2

43 823 50 63

Oczyszczalnia
Ścieków

43 823 65 14
43 823 65 85

Infolinia
bezpłatna

800 384 477

**MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W ZDUŃSKIEJ WOLI Spółka z o. o.**
ul. Królewska 15; 98-220 Zduńska Wola

e-mail: mpwikzdw.com.pl

<http://www.mpwikzdw.com.pl>

Zduńska Wola dn. 05.06.2020 r.

Urząd Miasta w Zduńskiej Woli
ul. Złotnickiego 12
98-220 Zduńska Wola



L.dz. 507/20

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli spółka z o.o. wydaje następujące warunki techniczne na budowę przyłączy wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do skweru położonego przy Pasażu Powstańców Śląskich w Zduńskiej Woli, działka numer ewidencyjny 195/2 w obrębie geodezyjnym nr 7:

I. PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE:

1. przyłączy zaprojektować do wodociągu ϕ 200 żeliwo w ul. Łaskiej lub ϕ 150 żeliwo w ul. Stefana Złotnickiego,
2. włączenia wykonać za pomocą zestawu przyłączeniowego typu NWZ firmy Hawle, Jafar lub innej o równoważnych parametrach technicznych,
3. ciśnienie w miejscu włączenia wynosi około 0,23 MPa,
4. przyłącza wykonać z rur PE klasy 100 a średnicę dobrać w zależności od potrzeb,
5. zagłębienie projektowanego przyłączy winno wynosić minimum 1,50 m,
6. wodomierz umieścić w szczelnej studni wodomierzowej ϕ 1000,
7. za wodomierzem należy zamontować zawór antyskażeniowy zgodnie z PN-EN 1717:2003,

II. PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ:

1. przyłącza zaprojektować do kanalizacji sanitarnej ϕ 200 kamionka w ulicach Łaskiej lub Stefana Złotnickiego,
2. włączenia wykonać do najbliższej położonej studni rewizyjnej lub za pomocą wstawienia trójnika,
3. przyłącza wykonać z rur kanalizacyjnych PCV ϕ 160 litych,
4. na projektowanym przyłączy w miejscach załamania wykonać szczelne studnie rewizyjne z tworzywa ϕ 425 lub z kręgów betonowych ϕ 1000 łączonych na uszczelkę gumową,

III. Projekt budowlany przyłączy w zakresie rozwiązań technicznych należy uzgodnić w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli spółka z o.o.,

IV. Niniejsze warunki ważne są dwa lata od chwili wydania.

PREZES ZARZĄDU

Radosław Tyrakowski

KONTO: 25 1240 3305 1111 0000 2935 7123
Bank PEKAO S.A. | O/Zduńska Wola
Kapitał zakładowy: 41 427 600 PLN

NIP 829-000-76-57
REGON 730335959
Nr KRS 0000128732



Fundusze Europejskie
Pomoc Techniczna



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Fundusz Spójności



URZĄD MIASTA ZDUŃSKA WOLA

Biuro Strategii i Rozwoju Miasta
Dział Funduszy Zewnętrznych i
Wspierania Przedsiębiorczości
w/m

Nasz znak: ZEOŚ.7021.7.28.2020.PS

Data: 18 maja 2020 r.

Dotyczy: wydania warunków technicznych na odwodnienie skweru przy Pasażu Powstańców Śląskich

Biuro Zarządzania Energią i Ochrony Środowiska w odpowiedzi na pismo znak: SRM.FZWP.042.2.2019.Mł z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie wydania warunków technicznych na odwodnienie skweru przy Pasażu Powstańców Śląskich (dz. nr ewid. 195/2 obr. 7) informuje, że nie ma możliwości odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych z terenu wyżej wymienionej działki za pomocą sieci kanalizacji deszczowej.

Należy zagospodarować wody opadowe lub roztopowe w sposób nie powodujący pogorszenia się warunków wodnych na sąsiednich działkach poprzez zastosowanie rozwiązań minimalizujących utratę naturalnej retencji lub spowolniających odpływ odprowadzanych wód i przywracających w możliwym zakresie naturalny, gruntowy charakter ich odpływu.



Z up. PREZYDENTA MIASTA
Alina Kublak
Alina Kublak
KIEROWNIK DZIAŁU
GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

98-220 ZDUŃSKA WOLA, UL. STEFANA ŻŁOTNICKIEGO 12
SEKRETARIAT +48 43 825 02 01
CENTRALA +48 43 825 02 00
FAX +48 43 825 02 02

WWW.ZDUNSKAWOLA.PL
WWW.BIP.ZDUNSKAWOLA.PL
E-MAIL: URZAD_MIASTA@ZDUNSKAWOLA.PL

Biuro Strategii i Rozwoju
Dział Funduszy Zewnętrznych
i Wspierania Przedsiębiorczości
w/m

Nasz znak: IT.7021.3.11.2020.KP

Data: 15.05.2020 r.

Dotyczy: Warunki techniczne na budowę oświetlenia skweru przy Pasażu Powstańców Śląskich.

Biuro Infrastruktury Technicznej w odpowiedzi na pismo znak SRM.FZWP.042.2.2019.Mł z dnia 11.05.2020 r. wydaje następujące warunki techniczne na budowę oświetlenia skweru przy Pasażu Powstańców Śląskich:

1. Zasilanie zaprojektować ze stacji 0813/Z4 położonej przy ul. Pivnej, dostosowując moc przyłączeniową do mocy projektowanej i pobieranej na danym punkcie (moc przyłączeniowa 9 kW, moc umowna 9 kW, moc pobrana 7,3 kW).
2. Wzdłuż Pasażu Powstańców Śląskich jest linia elektroenergetyczna kablowa zasilająca wolnostojące latarnie parkowe. Należy uwzględnić ich wymianę.
3. Stosować oprawy parkowe ze źródłem światła LED. Uwzględnić ciepłą barwę światła (3000-3500K).
4. Słupy: aluminiowe na fundamentach.
5. Należy uwzględnić różne rozmieszczenie źródeł światła (oprawy najazdowe, podświetlenie małej architektury itp.)

Warunki niniejsze ważne są dwa lata od daty ich wydania.

Projekt pod względem rozwiązań technicznych należy uzgodnić z Biurem Infrastruktury Technicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Edyta Michalak
DYREKTOR BIURA
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ