



**Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

Znak sprawy: IM.271.29.2020.KM
ZP. 103/20

Data: 20 lipca 2020 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Budowa integracyjnego placu zabaw – etap I”.

Wyjaśnienia

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Zamawiający Miasto Zduńska Wola udziela niniejszym wyjaśnień w związku z zadanymi pytaniami przez Wykonawców – uczestników niniejszego postępowania przetargowego.

Pytanie 1:

Bardzo proszę o wyjaśnienie czy nawierzchnia bezpieczna ma być wykonana metodą natryskową czy może być wykonana z płytek SBR/EPDM.

Ad. 1

Zamawiający informuję, że nawierzchnię EPDM należy wykonać całą w masie wylewną na budowie.

Środki ochrony prawnej

Zgodnie z art. 179-198g ustawy Prawa zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843 ze zm.) przysługują Państwu środki ochrony prawnej. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art 180 ust 2 ustawy przysługują środki ochrony prawnej w ograniczonym zakresie.

Z up. Prezydenta Miasta
Marcin Alberczak
Dyrektor Biura Zamówień Publicznych