



**Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

Znak sprawy: IM.271.32.2020.JP
ZP. 105/20

Data: 21 lipca 2020 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa przepustu na rowie melioracyjnym w ciągu ulicy Stawowej”.

Wyjaśnienie nr 2

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Zamawiający Miasto Zduńska Wola udziela niniejszym wyjaśnień w związku z zadanymi pytaniami przez Wykonawców – uczestników niniejszego postępowania przetargowego.

Pytanie 1.

Zarówno w projekcie technicznym jak i w przedmiarach podano montaż barier drogowych sprężystych, bardzo proszę o doprecyzowanie o jakich parametrach mają to być bariery. Nie podano także parametrów barier stalowych na przepuście tymczasowym.

Odpowiedź:

Zarówno w przypadku barier drogowych sprężystych jak i barier stalowych na przepuście tymczasowym należy zastosować bariery ochronne SP-05 z słupkiem co 2,00 m.

Pytanie 2.

W przedmiarze uwzględniono umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi natomiast w opisie jak i na rysunkach uwzględniono umocnienie skarpy oraz dna poprzez naskarbowy bruk z kamienia polnego lub z kostki granitowej. Które z rozwiązań należy ująć przy obliczaniu ceny zamówienia?”

Odpowiedź:

Umocnienia należy przyjąć tak jak w projekcie czyli z kamienia polnego.

Środki ochrony prawnej

Zgodnie z art. 179-198g ustawy Prawa zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843 ze zm.) przysługują Państwu środki ochrony prawnej. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art 180 ust 2 ustawy przysługują środki ochrony prawnej w ograniczonym zakresie.

Z up. Prezydenta Miasta
Marcin Alberczak
Dyrektor Biura Zamówień Publicznych