



**Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

Znak sprawy: OA.271.159.2020
ZP. 108/20

Data: 24 lipca 2020 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Wyposażenie budynku nr 5 Urzędu Miasta w system klimatyzacji”.

Wyjaśnienie nr 1

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Zamawiający Miasto Zduńska Wola udziela niniejszym wyjaśnień w związku z zadanymi pytaniami przez Wykonawców – uczestników niniejszego postępowania przetargowego.

Pytanie 1.

Czy dla pomieszczenia 1.6 dopuszcza się zaoferowanie klimatyzatora na czynniku R32, gdyż klimatyzatory na czynniku R410A zostały wycofane z produkcji?

Odpowiedź:

Klimatyzatory na czynnik R410A są ciągle produkowane. Dopuszcza się dla pomieszczenia 1.6 zaoferowanie klimatyzatora na czynnik R32 przy zachowaniu parametrów zaprojektowanych urządzeń.

Pytanie 2.

Z jakich płyt wykonane są sufity nad którym należy poradzić instalację freonową?

Odpowiedź:

Sufity podwieszane systemowe kasetonowe.

Pytanie 3.

Skropliny należy odprowadzić grawitacyjnie czy trzeba zamontować pompki skroplin?

Odpowiedź:

Skropliny należy odprowadzić grawitacyjnie.

Pytanie 4.

W udostępnionej dokumentacji branży elektrycznej nie ma rzutów I piętra i II piętra z zaznaczeniem przebiegu instalacji elektrycznej. Proszę o udostępnienie.

Odpowiedź:

Instalację elektryczną należy prowadzić obok instalacji klimatyzacyjnej.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Zamawiający - Miasto Zduńska Wola dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w niniejszym postępowaniu w następującym zakresie:

1. W załączniku nr 5 do SIWZ – Dokumentacja techniczna – Projekt, w pkt 4.3 System nr 3, akapit pierwszy otrzymuje brzmienie: „Pomieszczenie serwerowni o nr 1.6 zlokalizowane na pierwszym piętrze budynku chłodzone będzie urządzeniem typu Split o całkowitej mocy chłodniczej 2,5kW. Urządzenie wyposażone zostanie w zestaw do pracy całorocznej w chłodzeniu. Praca układu na czynniku R410A lub R32 realizowana będzie z płynną regulacją wydajności polegającą na dostosowaniu mocy agregatu do aktualnego zapotrzebowania (Inwerter).”.

2. W załączniku nr 5 do SIWZ – Dokumentacja techniczna – Projekt, w pkt 5 Instalacje freonowe / próby szczelności, ostatni akapit otrzymuje brzmienie: „Po zakończeniu testu szczelności i osuszania próżniowego przewody zaizolować. Dodawanie czynnika chłodniczego (R-410A lub R32) musi zostać poprzedzone testem szczelności i osuszaniem próżniowym.”
3. W rozdziale XI pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Stefana Żłotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola do dnia 29.07.2020 r., do godziny 11:00 w Kancelarii Urzędu (budynek nr 2) i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ. Godziny pracy Kancelarii: w poniedziałki od godz. 7:30 do godz. 17:00 oraz od wtorku do piątku od godz. 7:30 do godz. 15:30. **UWAGA! Oferty nie należy wrzucać do wystawionej urny, pozostawienie oferty w urnie spowoduje, że oferta nie będzie brana pod uwagę w niniejszym postępowaniu.**”
4. W rozdziale XI pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – (Budynek nr 5 pokój nr 503), w dniu 29.07.2020 r., o godzinie 11:15.”

Środki ochrony prawnej

Zgodnie z art. 179-198g ustawy Prawa zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843 ze zm.) przysługują Państwu środki ochrony prawnej. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art 180 ust 2 ustawy przysługują środki ochrony prawnej w ograniczonym zakresie.

Z up. Prezydenta Miasta
Marcin Alberczak
Dyrektor Biura Zamówień Publicznych