




**MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W ZDUŃSKIEJ WOLI Spółka z o. o.**
ul. Królewska 15; 98-220 Zduńska Wola

e-mail: mpwik@mpwikzdw.com.pl

http://www.mpwikzdw.com.pl




Zduńska Wola dn. 30.09.2020 r.

J. Pęchulicz
05.10.2020

Urząd Miasta
Zduńska Wola
ul. Stefana Żółtńskiego 12
98-220 Zduńska Wola

INSPEKTOR
Jolanta Ulatowska



Centrala

43 823 31 97
43 823 48 95
Fax 43 823 24 06

Prezes

43 823 96 77
43 823 39 56

Ujęcie wody nr 1

43 823 53 46

Ujęcie wody nr 2

43 823 50 63

Oczyszczalnia
Ścieków

43 823 65 14
43 823 65 85

Infolinia
bezpłatna

800 384 477

L.dz. *M49* /20

W odpowiedzi na pismo znak IM.7011.12.2020.JP informujemy, że sieci wodociągowa i kanalizacji sanitarnej zlokalizowane w pasie drogowym ul. Mostowej oraz drodze dojazdowej do ogródków działkowych (działki nr ewid. 11/1 i 15/2 w obrębie 3) nie wymagają rozbudowy i są w dobrym stanie technicznym.

Prosimy o ujęcie w projekcie przebudowy drogi projektu przyłącza kanalizacji sanitarnej do posesji położonej przy ul. Północnej 15 działki o numerze ewidencyjnym 23.

Przyłącza zaprojektować z rur PCV litych Ø 160, włączyć je do kanalizacji sanitarnej Ø 1600, do istniejącej studni rewizyjnej lub bezpośrednio do betonowego kanału i doprowadzić je do granicy posesji.

W zakresie robót należy przewidzieć regulację wysokości włączów na studniach rewizyjnych kanalizacji sanitarnej i skrzynek na armaturze sieci wodociągowej.

PREZES ZARZĄDU

Radosław Tyrakowski
Radosław Tyrakowski