


Wyniki przeprowadzonych w dniu 07.05.2018 r. konsultacji społecznych mających na uwadze przekazanie mieszkańcom Zduńskiej Woli informacji na temat koncepcji przebudowy ulicy Polnej w Zduńskiej Woli.

A. Zestawienie uwag złożonych przez mieszkańców Miasta Zduńska Wola dotyczących przedmiotu konsultacji, (zaproponowane plany działań):

1. Mieszkańcy zapytali czy w sięgaczu będzie wymieniony wodociąg ?
(Dokumentacja projektowa obejmuje wymianę wodociągu w sięgaczu).
2. Projektant przedstawił koncepcję przebudowy ul. Polnej.
Koncepcja obejmuje budowę ulicy o szerokości jezdni 6 m., nawierzchnia bitumiczna, zjazdy indywidualne oraz ciągi pieszo- rowerowe.
3. Mieszkańcy zadali pytanie, czy będzie budowana kanalizacja deszczowa w ul. Polnej i uzyskali następującą odpowiedź.
(Dokumentacja projektowa obejmuje budowę kanalizacji deszczowej w ul. Polnej).
4. Mieszkańcy zadali pytanie czy będą progi zwalniające na projektowanej ulicy.
(Dokumentacja projektowa nie obejmuje progów zwalniających na ul. Polnej, przy czym mieszkańcy mogą wnioskować o montaż progu zwalniającego wskazując jego lokalizację).
5. Mieszkańcy wnioskowali o ograniczenie prędkości do 20 km/h.
(Przedstawiciele Urzędu Miasta podjęli decyzję o ograniczeniu prędkości do 30 km/h)
6. Mieszkańcy zapytali się czy słupy będą przesuwane ?
(Dokumentacja projektowa nie przewiduje zmiany lokalizacji słupów, ewentualnie mogą być dołożone oprawy oświetleniowe)
7. Mieszkańcy zapytali o termin realizacji przebudowy ulicy Polnej.
(Przedstawiciele Urzędu Miasta poinformowali mieszkańców, że w Budżecie Miasta na 2018 r. zabezpieczone są środki finansowe tylko na wykonanie dokumentacji projektowej, podjęcie realizacji przebudowy drogi w 2019 roku uzależnione jest od zabezpieczenia środków finansowych w Budżecie Miasta przez Radę Miasta Zduńska Wola).
8. Projektant poinformował, że będzie uzgadniał z mieszkańcami rzędne wysokościowe oraz lokalizację bram i furtek , a zmiany podniesienia lub obniżenia bram będą uwzględnione w kosztorysie.
9. Projektant poinformował, że krawężnik na sięgaczu będzie miał wysokość 4 cm. na całej długości

B. Podsumowanie wyników konsultacji:

Mieszkańcy uzyskali odpowiedź na zadane pytania.


PREZYDENT MIASTA
Piotr Niedźwiecki