

564 (R1)
Przebieg na urzędzie (obwieszczenie)
został umieszczony na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miasta Zduńska Wola
w terminie od dnia
do dnia
Podpis


Wyniki przeprowadzonych w dniu 20.09.2018 r. konsultacji społecznych mających na celu przekazanie mieszkańcom Zduńskiej Woli informacji na temat koncepcji przebudowy ulicy Olimpijskiej w Zduńskiej Woli.

A. Zestawienie uwag złożonych przez mieszkańców Miasta Zduńska Wola dotyczących przedmiotu konsultacji, (zaproponowane plany działań):

1. Projektant przedstawił koncepcję przebudowy ul. Olimpijskiej.
Koncepcja obejmując budowę ulicy o szerokości jezdni 6 m, zjazdy indywidualne do posesji oraz jednostronny chodnik.
Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji będzie uzyskiwana na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji z zakresie dróg publicznych. Jest to związane koniecznością podziału nieruchomości działki o nr ewid. 276/2 i włączenia jej części do pasa drogowego w celu zapewnienia normatywnych wymiarów projektowanej drogi.
Warunki techniczne wydane przez zarządcę drogi obejmowały nawierzchnię jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej i taka została ostatecznie przyjęta przez Zamawiającego. Chodniki oraz zjazdy będą z kostki betonowej wibroprasowanej.
2. Mieszkańcy mieli zastrzeżenie co do umiejscowienia chodników od strony posesji. Wiąże się to z koniecznością odśnieżania chodników przez mieszkańców.
Takie rozwiązanie poprawia bezpieczeństwo poprzez odsunięcie ruchu pieszych od jezdni. Natomiast w okresie zimowym przy odśnieżaniu ulic przez pługi śnieżne nie zostanie zasypany chodnik.
(Miasto Zduńska Wola na wszystkich nowoprojektowanych ulicach przyjmuje takie rozwiązanie.)
3. Mieszkańcy pytali o rzędne jezdni oraz o odprowadzenie wód opadowych z jezdni.
Projektant przedstawił niweletę z rzędnymi w osi jezdni. Prawie na całej długości rzędna w osi jezdni przebiega poniżej terenu otaczających posesji. Zaprojektowana jest również na całej długości ul. Olimpijskiej kanalizacja deszczowa, która odprowadza wody opadowe z projektowanej jezdni do ul. Piłkarskiej, dlatego nie ma możliwości zalania wodami opadowymi z jezdni terenów przyległych.
4. Mieszkańcy pytali o możliwości podłączenia się do kanalizacji deszczowej, w celu odprowadzenia wód opadowych z posesji.
Kanalizacja deszczowa służy do odprowadzenia wody opadowej z zaprojektowanej jezdni utwardzonej do istniejącej studni zlokalizowanej w ul. Piłkarskiej. Warunki techniczne istniejącej kanalizacji deszczowej nie pozwalają na odprowadzanie wód opadowych z prywatnych działek.
5. Mieszkańcy pytali o szerokości zaprojektowanych zjazdów.
Każdy z mieszkańców uzyskał informację na temat własnego zjazdu. Zjazdy zostały zaprojektowane w miejscach istniejących zjazdów i szerokości dopasowanej do istniejących bram i furtek. Jeden z mieszkańców (budynek nr 9) zakwestionował szerokość jednego z dwóch zjazdów z jego działki. Twierdzi, że szerokość bramy wynosi 6,00 m, a nie jak zaprojektowany zjazd – 4,00 m.
Projektant zapewnił sprawdzenie i ewentualną korektę.
6. Mieszkaniec do którego należy działka nr ewid. 276/2 zapytał o powierzchnię wywłaszczanego terenu.
Wywłaszczany kawałek terenu jest minimalną powierzchnią potrzebną do uzyskania normatywnych wymiarów projektowanej drogi i jest to, w przybliżeniu, trójkąt równoramienny o długości ramion 5,0 m, co daje powierzchnię ok. 12,5 m².
Właściciel posesji nie wniósł zastrzeżeń co do powierzchni wywłaszczanej działki.
7. Mieszkańcy zapytali o termin realizacji przebudowy ulicy Olimpijskiej.
(Przedstawiciele Urzędu Miasta poinformowali mieszkańców, że w Budżecie Miasta na 2018 r. zabezpieczone są środki finansowe tylko na wykonanie dokumentacji projektowej, podjęcie realizacji przebudowy drogi w 2019 roku uzależnione jest od zabezpieczenia środków finansowych w Budżecie Miasta zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Zduńska Wola).

B. Podsumowanie wyników konsultacji:

Mieszkańcy uzyskali odpowiedź na zadane pytania.

PREZYDENT MIASTA

Piotr Niedźwiecki