



Pan
Roman Kubiś
Radny
Rady Miasta Zduńska Wola

Znak: RM.0003.36.2022.PS

Data: 11 lipca 2022 r.

Dotyczy: odpowiedzi na interpelację złożoną na sesji Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27.06.2022 r.

W odpowiedzi na interpelację złożoną na LII sesji Rady Miasta Zduńska Wola, która odbyła się dnia 27 czerwca 2022 r. dot. naprawienia studzienek kanalizacji deszczowej znajdujących się na skrzyżowaniu ulicy Fredry i Jana Kochanowskiego oraz naprawienia ubytków w nawierzchni asfaltowej na tym skrzyżowaniu informuję, że:

- 1) Dokonano przeglądu stanu technicznego wpustów kanalizacji deszczowej na całej długości ulicy Aleksandra Fredry. Wynikiem jest wytypowanie 9 sztuk wpustów deszczowych wymagających regulacji oraz 4 sztuki wpustów deszczowych, których sprawność zależy od uzupełnienia masy asfaltowej.
- 2) Wykonanie regulacji wpustów deszczowych zlecono Spółce MPWiK w Zduńskiej Woli.
- 3) Naprawa ubytków w nawierzchni zlecona została w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych.

Z poważaniem

Do wiadomości:

1. Biuro Rady Miasta Zduńska Wola.